



PLACAS ELÉCTRICAS (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES):

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES Y DOBLES: 15A, 220V, BLANCO, PVC.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES, DOBLES, 15A, 220V, BLANCO, PVC.



- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ADOSAR (01), CON LAMPARA 2X16A, TIPO INDIKO, IP65




LUMINARIAS Y REFLECTORES:
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR: TIPO LED
110W 30.000HRS. 110.000 LUM/MW



LUMINARIAS Y REFLECTORES:
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA (D2) PARA ADOSAR,
CON 1 AMPARA 2X16A, TIPO INDIKO, IP65



LUMINARIAS Y REFLECTORES:
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA POSTE O PARED:
LED, 70W, 220V



ELECTROBOMBA:
- - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE



TIPOBOMBA SUMERGIBLE DESAGUE 3.5HP; 220V, TRIFASICO, 60HZ




TABLEROS ELECTRICOS:
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS FU



CONTROL ELECTROBOMBA DE 3.5HP



		INPE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	
PROYECTO:		MINISTERIO DE JUSTICIA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EP. VIRGEN DE FATIMA"	
TITULO:		ANEXO 03- CORRECTIVO	
SUBPROYECTO:		UBICACION ELECTRICAS	
MUNICIPIO:		LOCAL:	FECHA:
UNIDAD MANTENIMIENTO - OIP		1/500	ABRIL 2021