



## TERCER PISO BLOQUE A Y B

esc 1/200

### LEYENDA

	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE H=40 CM. CABLE LIBRE DE HALOGENO DE 4 mm2 NUEVO
	REUBICACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE H=40 CM. CABLE LIBRE DE HALOGENO DE 4 mm2
S,S2,S3,SC	INTERRUPTOS SIMPLE, DOBLE, TRIPLE, CONMUTACION
	INDEPENDIZACION DE LUMINARIAS POR AMBIENTE
	REUBICACION DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE CABLES Y CANALETAS. TAPA DE YESO EN NICHOS EN CIELO RASO

## CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA



PROYECTO

REDISTRIBUCION SEDE CENTRAL

PLANO

ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE PUNTOS ELECTRICOS: BLOQUE A 3ER PISO

ESCALA

1:200

FECHA

ABRIL 2021

RESPONSABLE

CINFRA-UAF

PLANO

EE1