



OBS.
-Medida de Ducto: 400x400
-Ubicacion: Camara de Filtros
-Cantidad: 5
-los materiales de acero al carbono seran recubiertos con pintura epoxica anticorrosiva.
-tipo de accionamiento : vástago no ascendente.
-sello hermetico 4 lados con sello tipo nota musical.

| ITEM | MARCA | DESCRIPCION | MATERIAL | CANT. | OBSERVACIONES |
|------|-------|--|---------------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | 1b | COMPUERTA | ACERO AL CARBONO /INOX. AISI304 | 1 | VER PLANO CM-F-B-01-11 |
| 2 | 2b | SISTEMA DE EXTENSION | | | 0 |
| 3 | 2b1 | TUBO DE EXTENSION Ø1 1/4"x2104 SCH 40 | ACERO INOXIDABLE AISI304 | 1 | 0 |
| 4 | 2b2 | SOPORTE GUIA DE TUBO | ACERO AL CARBONO A36 | 2 | VER PLANO CM-SG-00-11 |
| 5 | 2a3 | BRIDA DE CONEXION DE TUBO A TORRETA | ACERO INOXIDABLE AISI304 | 1 | VER PLANO CM-G-02-11 |
| 6 | 2b4 | BRIDA CIEGA DE CONEXION DE TUBO | ACERO INOXIDABLE AISI304 | 1 | VER PLANO CM-G-02-11 |
| 7 | 2b5 | PERNO DE BRIDA Ø3/8"x 1/ 1/2" , c/DOBLE TUERCA | ACERO INOXIDABLE AISI 304 | 8 | |
| 8 | 3b | TORRETA | ACERO AL CARBONO | 1 | VER PLANO CM-TV-1-00-11 |
| 9 | 4b | PLANCHA DE EMPAQ. DE PARED 3mm ESP. | EPDM 50-55 SHORE A | 1 | |

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA



| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PAMPA INALAMBRICA DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA | | | |
| PLANO : COMPUERTA MURAL TIPO B CON EJE EXTENDIDO ACCIONADO CON VOLANTE MANUAL EN TORRETA | | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| GERENTE DE INFRAESTRUCTURA | | CM-F-B-00-11 | ESCALA : 1:9 |
| SUB GERENTE DE ESTUDIOS: | | UBICACION : | LAMINA : |
| RESPONSABLE DEL PROYECTO: | | DISTRITO : ILO PROVINCIA: ILO REGION : MOQUEGUA | FECHA : A-3 |