LEYENDA DE CABLES
(A) = (2-1x35mm^2(F)) N2XOH
(B) = (2-1x16mm^2(F)) N2XOH
(C) = (2-1x35mm^2(F)+1x16mm^2(T)) N2XOH
(D) = (2-1x10mm^2(F)+1x16mm^2(T)) N2XOH



LEYENDA	
	Cable Eléctrico NX2OH
	Cable Eléctrico 4mm2 NX2OH - Adosado en las paredes del AA.FF.
	Tablero de Distribución Eléctrico de Aula Funcional TDE-AF
T	Tomacorriente bipolar doble, con línea a tierra,15A 220V (100x55x50mm)
Wh	Medidor de Energía
GP	Gabinete Principal para Servidor
	Central de Alarma

"MODELO DE PLANO REFERENCIAL"

FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISÓ	APROBÓ	N°
24/04/17	0	EMITIDO PARA APROBACIÓN DEL MINEDU	J.T.G.	J.T.G.	1

FIRMA Y SELLO ING. CIP:

DISEÑO:	REVISION:	APROBACION:	DIBUJO:
ING. J.T.G.	ING. J.T.G.	ING. J.T.G.	CAD. J.E.P./A.C.D.

CONTRATISTA:

PROPIETARIO:

PERÚ Ministerio de Educación

PROYECTO–MINEDU:
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS; SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE LA RED ELÉCTRICA; IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS PARA LAS IIEE PIP 343067

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
CENTRO POBLADO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

CÓDIGO MODULAR:

DESCRIPCIÓN:
ESQUEMA DE AULA FUNCIONAL
PUNTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS
PUNTOS Y EQUIPOS DE LA RED DE DATOS

ESPECIALIDAD:

ESCALA: S/E
FECHA: ABRIL 2017
PLANO N°:
REV. 0