EDIFICIO C



DETALLE 1
SOPORTE DE DUCTO EN PARED

NOTAS GENERALES

1.- LOS DUCTOS SERAN DE 1º GALVANIZADO DE DIMENSIONES RECOMENDADAS POR LAS NORMAS ASHRAE, SMACNA Y NAILE.
2.- LA TUBERIA DEL EQUIPO A SUMINISTRARSE DEBERA SER CAPAZ DE SOPORTAR LA PRESION DEL LIQUIDO.
LA TUBERIA DEL EQUIPO A SUMINISTRARSE DEBERA SER CAPAZ DE OPERAR CON ESTA TEMPERATURA DEL LIQUIDO.
3.- TODAS LAS REJILLAS DEBERAN TENER DAMPER MANUALES REGULADORES DE CAUDAL.
4.- EN TODAS LAS REJILLAS DEBERA LLEVARSE UNIFORMIDAD DE FLUJO, PARA LO CUAL SE USARA EN LOS CASOS NECESARIOS DIVIDIDO CONVENIENTEMENTE DIVERSOS.
5.- LOS MOTORES ELECTRICOS DE TODOS LOS EQUIPOS SERAN AISLADOS DE LAS ESTRUCTURAS PARA EVITAR RUIDOS Y VIBRACIONES DE VIBRACIONES.
6.- EL EQUIPO SERA SELECCIONADO A BAJAS R.P.M. DEL VENTILADOR, Y LA VELOCIDAD DEL AIRE EN LA BOCA DE SALIDA DEL EQUIPO NO MAYOR DE 1,400 F.P.M.
7.- DE PARTE DEL EQUIPADOR LA CONEXION ELECTRICA A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, ARRANCADORES Y RELAYS.
8.- TODOS LOS EQUIPOS SERAN PROBADOS EN EL EQUIPADO, A SOLICITUD DEL TABLERO DE CONTROL QUE SERAN PROPORCIONADOS POR EL EQUIPADOR.
9.- LOS EQUIPOS DE CONTROL EQUIPOS LOS PASOS Y ALIMENTACION ELECTRICA, DONDE LAS SALIDAS ELECTRICOS DEBERAN UBICARSE CERCA DEL EQUIPO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1 METRO.
10.- EL SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS DE DICE SISTEMA DEBERAN SER EJECUTADOS SEGUN LAS NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE LE RIGEN (ASHRAI, SMACNA Y NAILE.
11.- LOS FILTROS PARA VENTILACION DEBERAN SER MERV (EFICIENCIA MINIMA DECLARADA) 8 (MINIMA) 30%A 35% ARRESTANCIA DE 3 A 10 MICRAS.

Indecopi INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	PROYECTO: CERTIFICADO ITSE DE DETALLE DE LA SEDE CENTRAL DEL INDECOPI	ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA	
		PLANO: EDIFICIO "F" - PRIMER PISO	
PROFESIONAL RESPONSABLE: ING.DANIEL VILLANUEVA VASQUEZ CIP:213663	UBICACION: DISTRITO: SAN BORJA PROVINCIA: LIMA DEPARTAMENTO: LIMA DIRECCIÓN: Calle La prosa 104	FECHA: MARZO20	LAMINA: IM-03
		ESCALA: 1/100	
	DIBUJADO POR: A.C.M.R.	Nº PROY.:	