

DETALLE – 1 (ANCLAJE DE RIEL)

ESCALA 1/10



DETALLE 4

Esc. 1/5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RELLENO DE CONCRETO	f'c = 175 kg/cm2
CONCRETO ESTRUCTURA	f'c = 210 kg/cm2
FALSA ZAPATA	f'c =140 kg/cm2
ACERO CORRUGADO (GRADO 60)	fY = 4200 kg/cm2
RESISTENCIA DEL TERRENO	$\sqrt{t}$ = 0.80 kg/cm2
RECUBRIMIENTO ZAPATA	7.5 cm
RECUBRIMIENTO PEDESTAL	4 cm
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	(Cantidad de acuerdo al diseño de mezcla)

NOTAS:

1- TODAS LAS MEDIDAS EN METROS SALVO INDICACION CONTRARIA

2- CEMENTO PORTLAND TIPO I.

3- TODOS LOS PERNOS LLEVARAN 14 cm. DE ROSCA, 2 ARANDELAS PLANAS Y 3 TUERCAS GALVANIZADAS EN LA PARTE SUPERIOR, LOS BASTONES SE DIRIJIRAN AL C.G. DEL PEDESTAL (PLANTA).

4- LAS CARACTERISTICAS Y UBICACION DE LOS PERNOS ESTAN DE ACUERDO A LOS DETALLES DE EQUIPOS PROPORCIONADOS



DETALLE–3

ESC. 1/20



PLANTA DE REJILLA

ESC. 1/10



DETALLE – 2 (ANCLAJE ASISMICO)

ESCALA 1/10

Electro Oriente
Generando Progreso

PROYECTO: AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN EL MUYO 60/22.9 KV	DESCRIPCION: CIMENTACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA
DISEÑADO: JBC · REVISADO: ELOR · APROBADO: ELOR · DIBUJO: JBC	ARCHIVO: MUYO–OC–02.DWG
LUGAR: MUYO–BAGUA	FECHA: ABRIL – 2022
PLANO: MUYO–OC–02	HOJA: 2/6
ESCALA: INDICADA	REV: 0
FORMATO: A–1	