TABLERO ELÉCTRICO TF-AA

CÓDIGO	DESCRIPCION	POTENCIA INSTALADA (W)	FACTOR DE DEMANDA (%)	MAXIMA DEMANDA (W)
CH-01	enfriadora chiller	163500	100	163500
EB-01	Electrobomba de circulación	7457	100	7457
EB-02	Electrobomba de circulación		100	7457
		170957		178414

TABLERO ELÉCTRICO TD-01

CÓDIGO	DESCRIPCION	POTENCIA INSTALADA (W)	FACTOR DE DEMANDA (%)	MAXIMA DEMANDA (W)
TDA-01	Tablero de distribución	6476	70	4533
TDA-02	Tablero de distribución	2213	70	1549
TDA-03	Tablero de distribución	3366	70	2356
TDA-04	Tablero de distribución	3386	70	2370
TDA-05	Tablero de distribución	1236	70	865
				11674

TABLERO ELÉCTRICO TDA-01

CÓDIGO	DESCRIPCION	POTENCIA INSTALADA (W)	FACTOR DE DEMANDA (%)	MAXIMA DEMANDA (W)
FC-O1-01	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-02	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-03	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-04	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-05	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-06	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-07	Equipo Fancoil	106	100	106
FC-O1-08	Equipo Fancoil	106	100	106
FC-O1-09	Equipo Fancoil	74	100	74
FC-O1-10	Equipo Fancoil	106	100	106
FC-O1-11	Equipo Fancoil	106	100	106
FC-O1-12	Equipo Fancoil	150	100	150
FC-O1-13	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-14	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-15	Equipo Fancoil	150	100	150
FC-O1-16	Equipo Fancoil	150	100	150
IHC-01-01	Inyector Helicocentrifugo	156	100	156
IHC-01-02	Inyector Helicocentrifugo	156	100	156
IHC-01-03	Inyector Helicocentrifugo	115	100	115
IHC-01-04	Inyector Helicocentrifugo	67	100	67
CA-01-01	Cortina de aire	559	100	559
CA-01-02	Cortina de aire	559	100	559
CA-01-03	Cortina de aire	559	100	559
CA-01-04	Cortina de aire	559	100	559
CA-01-05	Cortina de aire	559	100	559
CA-01-06	Cortina de aire	559	100	559
				6476

TABLERO ELÉCTRICO TDA-02

CÓDIGO	DESCRIPCION	POTENCIA INSTALADA (W)	FACTOR DE DEMANDA (%)	MAXIMA DEMANDA (W)
FC-O1-17	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-18	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-19	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-20	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-21	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-22	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-23	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-24	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-25	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O1-26	Equipo Fancoil	74	100	74
IHC-01-05	Inyector Helicocentrifugo	115	100	115
IHC-01-06	Inyector Helicocentrifugo	67	100	67
IHC-01-07	Inyector Helicocentrifugo	67	100	67
				2213

TABLERO ELÉCTRICO TDA-03

CÓDIGO	DE SCRIPCION	POTENCIA INSTALADA (W)	FACTOR DE DEMANDA (%)	MAXIMA DEMANDA (W)
FC-O2-01	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-02	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-03	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-04	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-05	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-06	Equipo Fancoil	74	100	74
FC-O2-07	Equipo Fancoil	236	100	236
FC-O2-08	Equipo Fancoil	74	100	74
FC-O2-09	Equipo Fancoil	236	100	236
FC-O2-10	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-11	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-12	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-13	Equipo Fancoil	150	100	150
FC-O2-14	Equipo Fancoil	236	100	236
FC-O2-15	Equipo Fancoil	74	100	74
FC-O2-16	Equipo Fancoil	210	100	210
IHC-02-05	Inyector Helicocentrifugo	214	100	214
IHC-02-06	Inyector Helicocentrifugo	115	100	115
IHC-02-07	Inyector Helicocentrifugo	67	100	67
				3366

TABLERO ELÉCTRICO TDA-04

CÓDIGO	DESCRIPCION	POTENCIA INSTALADA (W)	FACTOR DE DEMANDA (%)	MAXIMA DEMANDA (W)
FC-O2-17	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-18	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-19	Equipo Fancoil	74	100	74
FC-O2-20	Equipo Fancoil	360	100	360
FC-O2-21	Equipo Fancoil	360	100	360
FC-O2-22	Equipo Fancoil	360	100	360
FC-O2-23	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-24	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-25	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-26	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-27	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-28	Equipo Fancoil	210	100	210
FC-O2-29	Equipo Fancoil	236	100	236
IHC-02-01	Inyector Helicocentrifugo	67	100	67
IHC-02-02	Inyector Helicocentrifugo	115	100	115
IHC-02-03	Inyector Helicocentrifugo	67	100	67
IHC-02-04	Inyector Helicocentrifugo	67	100	67
				3386

TABLERO ELÉCTRICO TDA-05

CÓDIGO	DESCRIPCION	POTENCIA INSTALADA (W)	FACTOR DE DEMANDA (%)	MAXIMA DEMANDA (W)
FC-O3-01	Equipo Fancoil	360	100	360
FC-O3-02	Equipo Fancoil	360	100	360
FC-O3-03	Equipo Fancoil	360	100	360
IHC-03-01	Inyector Helicocentrifugo	156	100	156
				1236



LEYENDA

	TABLERO DE ALIMENTACION RED EMPOTRADA
	POZO A TIERRA
	TRANSFORMADOR
	TOMACORRIENTE MONOFASICO EMPOTRADO CON CONEXION A TIERRA
	SALIDA DE FUERZA
	CAJA DE PASO CIEGA
	RED DE ALIMENTACION PRINCIPAL DE TABLEROS –RED EMPOTRADA
	RED DE TOMACORRIENTES –RED EMPOTRADA













SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA — SUNAT

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE CSC

CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMAS UNIFILARES

Av. José Leonardo Ortiz Nº 195 / Calle M. M. Izaga Nº 091 - 093, Chiclayo,Lambayeque

ESCALA: 1/100 — FECHA: Noviembre 2019

PROFESIONAL RESPONSABLE: Ing. Alfredo Escobedo Nº Reg. CIP 6648

ESELCO Ingenieros SAC
www.eselco.com.pe
ventas@eselco.com.pe

IE-04