



PLANO DE TOMACORRIENTES COBERTURAS - PROPUESTA

ESCALA 1/100

LEYENDA		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALTURA N.P.T.
---	CIRCUITO EN CONDUCTO ENTERRADO (ALIMENTADORES DESDE SS.BE.), EXISTENTE	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO ENTERRADO (ALIMENTADORES DE G. ELECTROGÉNEO), A SUMINISTRAR	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (ALIMENTADORES A T.D.)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (ALIMENTADORES A T.D.)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (ALUMINACIÓN)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (ALUMINACIÓN)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (TOMACORRI)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (TOMACORRI)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (FUERZA)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (FUERZA)	
---	CABLE DESNUDO EN DUCTO, TIERRA - TABLEROS Y PARARRAYOS	
---	SUBE/BAJA, CIRCUITOS EN DUCTOS ALIMENTADORES O DE DERIVACIÓN	
o	BUZÓN CONCRETO, BAJA TENSIÓN, 60 x 60 x h = 80cm. A SUMINISTRAR (TIPO A, VER DETALLE)	
o	BUZÓN CONCRETO, BAJA TENSIÓN, 60 x 60 x h = 70cm. EXISTENTE	
o	TABLERO GENERAL	
o	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON INTERRUPTOR REVERSIBLE 3x160A	1.50 m.
o	TABLERO DISTRIBUCIÓN	1.50 m.
o	LUMINARIA LED PANEL RECTANGULAR 120x60cm. 18W. SOBREPONER	TECHO
o	LUMINARIA LED PANEL RECTANGULAR 60x60cm. 40W. SOBREPONER	TECHO
o	LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 30x30cm. 24W. SOBREPONER	TECHO
o	LUMINARIA TIPO FAROLA, ESFÉRICA CRISTAL LED, 43W. EN POSTE METÁLICO Ø4", h=4.0m	PISO-JARDÍN
o	LUMINARIA TIPO BRAQUETE PARED, 25W	PARED
o	LUMINARIA DOS FLUORESCENTES LED, 2x18W, 121x15cm2, PANTALLA PROTECTORA SOBREPONER	TECHO
o	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR Ø30cm. 24W. EMPOTRAR	TECHO
o	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA METÁLICA, LÍNEA A TIERRA, HORQUILLA UNIVERSAL	0.40m SNPT
o	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA METÁLICA, LÍNEA A TIERRA, HORQUILLA UNIVERSAL	1.20m SNPT
o	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA METÁLICA, LÍNEA A TIERRA, PARA TIPO MONTAJE PROTECTO	2.30m SNPT
o	TOMACORRIENTE SIMPLE CON PLACA METÁLICA, HORO UNIVERSAL, LUZES EMERGENCIA	2.30m SNPT
o	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA METÁLICA, LÍNEA A TIERRA, PARA COMPUTADORA	0.40m SNPT
o	SALIDA DE FUERZA CON ITM 3x20A, CAJA ADOSABLE TIPO RIEL (CAJA CUADRADA 4"x4" F.G.)	0.40m SNPT
o	SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA, CAJA AD. TIPO RIEL (CAJA CUADRADA 4"x4" F.G.)	0.40m SNPT
o	SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROB. VELOC. VARIABLE Y PRESIÓN CONSTANTE (EXISTENTE)	2.00m SNPT
o	LUMINARIA EMERGENCIA FIADORAR C/2 FAROS, 14 LED BLANCA, CUMPLIM INDECI, 8W, AUTON. 2.00m SNPT	2.00m SNPT
o	PARARRAYOS TIPO PDC, INSTALADO A 18" DEL SUELO	18.0m SNPT
o	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, DOBLE, TRIPLE Y SUSPENDIDO, GRADO HOSPITAL	1.40m SNPT
o	INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE Y DOBLE	1.40m SNPT
o	CAJA DE PASEO METÁLICA, CON TAPA CIEGA, 100x100x40mm, 30x30x15cm	0.40m SNPT
o	CAJA DE PASEO OCTOGONAL CON TAPA CIEGA, 100x100x40mm	TECHO
o	CAJA DE PASEO OCTOGONAL CON TAPA CIEGA, 100x100x40mm	0.40m SNPT
o	CAJA DE PASEO RECTANGULAR CON TAPA CIEGA, 100x100x40mm	0.40m SNPT
o	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 5KVA, 220V, 3Ø	PISO
o	EQUIPO RESPALDO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA UPS (RED DATOS), 5 KVA, 220V, 3Ø	PISO
o	POZO A TIERRA, CON TRATAMIENTO ELECTROLÍTICO	PISO

REVISIÓN				
N°	FECHA	TÍTULO/DESCRIPCIÓN	EJECUTADO POR	APROBADO POR

NOTAS
1) MEDIDAS Y COTAS EN METROS, S.I.C.

COSULTOR:	MARFIL
	CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.C.
FIRMA Y SELLO :	

ESPECIALISTA:	
FIRMA Y SELLO :	

APROBACIÓN:	
FIRMA Y SELLO :	

UBICACIÓN :	CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC
	AV. DE LA CULTURA N° 773
DISTRITO :	CUSCO
PROVINCIA :	CUSCO
REGIÓN :	CUSCO

PROPIETARIO:	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL CEPRU - UNSAAC"
ESPECIALIDAD:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PLANO:	PLANTA TOMACORRIENTES COBERTURAS - PROPUESTA
ESCALA:	INDICADA
FECHA:	MAYO 2022
PLANO N°	E-11