



PLANO DE TOMACORRIENTES PRIMER NIVEL - PROPUESTA

ESCALA 1:100

LEYENDA		
SÍMBOLO	DESCRIPCION	ALTURA N.P.T.
---	CIRCUITO EN CONDUCTO ENTERRADO (ALIMENTADORES DESDE SE.EE.). EXISTENTE	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO ENTERRADO (ALIMENTADORES DE G. ELECTROGENO). A SUMINISTRAR	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (ALIMENTADORES A.T.O.)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN TECHO (ILUMINACION)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (ILUMINACION)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (TOMACORRIENTE)	
---	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED (FUERZA)	
---	CABLE DESNUDO EN DUCTO, TIERRA - TABLEROS Y PARARRAYOS	
---	SUBE / BAJA CIRCUITOS EN DUCTOS ALIMENTADORES O DE DERIVACION	
---	BULON CONCRETO. BAJA TENSION. 60 x 60 x 8 = 480mm. A SUMINISTRAR (TIPO A. VER DETALLE)	
---	BULON CONCRETO. BAJA TENSION. 60 x 60 x 8 = 700mm. EXISTENTE	
---	TABLERO GENERAL	
---	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON INTERRUPTOR REVERSIBLE 3x100A	1.50 m.
---	TABLERO DISTRIBUCION	1.50 m.
---	LUMINARIA LED PANEL RECTANGULAR 120x60cm. 75W. SOBREPONER	TECHO
---	LUMINARIA LED PANEL ULTRADELGADO 60x60cm. 45W. SOBREPONER	TECHO
---	LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 30x30cm. 24W. SOBREPONER	TECHO
---	LUMINARIA TIPO FAROLA. ESFERICA CRISTAL LED. 43W. EN POSTE METALICO Ø4". H=4.0m	PISO-JARDIN
---	LUMINARIA TIPO BRAGUETE PARED. 20W	PARED
---	LUMINARIA DOS FLUORESCENTES LED. 3x18W. 15x15x10cm. PANTALLA PROTECTORA SOBREPONER	TECHO
---	LUMINARIA LED PANEL CIRCULAR Ø30cm. 24W. EMPOTRAR	TECHO
---	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA METALICA. LINEA A TIERRA. HORQUILLA. UNIVERSAL	0.40m SNPT
---	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA METALICA. LINEA A TIERRA. HORQUILLA. UNIVERSAL	1.20m SNPT
---	TOMACORRIENTE SIMPLE CON PLACA METALICA. LINEA A TIERRA. PARA TV/MONITOR/PROYECTOR	2.00m SNPT
---	TOMACORRIENTE SIMPLE CON PLACA METALICA. HORQ. UNIVERS. LUCES EMERGENCIA	2.20m SNPT
---	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA METALICA. LINEA A TIERRA. PARA COMPUTADORA	0.40m SNPT
---	SALIDA DE FUERZA CON ITM 3x20A. CAJA ADOSABLE TIPO RIEI (CAJA CUADRADA 4x4"x4"x4")	0.40m SNPT
---	SALIDA DE FUERZA PARA ELECTRODOMESTICO. CAJA AD. TIPO RIEI (CAJA CUADRADA 4x4"x4"x4")	0.40m SNPT
---	SALIDA DE FUERZA PARA ELECTRODOMESTICO. VELOC. VARIABLE Y PRESION CONSTANTE (EXISTENTE)	2.20m SNPT
---	LUMINARIA EMERGENCIA FIJOS/AR C/2 FAROS. 14 LED BLANCA. CUMPLIM INDECI. Ø4". AUTOM.	2.20m SNPT
---	PARARRAYOS TIPO PDC. INSTALADO A 18m DEL SUELO	18.0m SNPT
---	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE. DOBLE, TRIPLE Y SUSPENDIDO. GRADO HOSPITAL	1.40m SNPT
---	INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE Y DOBLE	1.40m SNPT
---	CAJA DE PASO METALICA. CON TAPA 15x15x10cm. 20x20x10cm. 30x30x15cm	0.40m SNPT
---	CAJA DE PASO OCTOGONAL CON TAPA CIEGA. 100x100x40mm	TECHO
---	CAJA DE PASO OCTOGONAL CON TAPA CIEGA. 100x100x40mm	0.40m SNPT
---	CAJA DE PASO RECTANGULAR CON TAPA CIEGA. 100x100x40mm	0.40m SNPT
---	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 50V. 200V. 3Ø	PISO
---	EQUIPO RESPALDO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (UPS (RED DATOS). 5 KVA. 220V. 3Ø	PISO
---	POZO A TIERRA. CON TRATAMIENTO ELECTROLITICO	PISO

REVISIÓN				
N°	FECHA	TÍTULO/DESCRIPCIÓN	EJECUTADO POR	APROBADO POR

NOTAS	
1)	MEDIDAS Y COTAS EN METROS, S.I.C.

CONSULTOR:	MARFIL CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.C.
FIRMA Y SELLO:	

ESPECIALISTA:	
FIRMA Y SELLO:	

APROBACIÓN:	
FIRMA Y SELLO:	

UBICACIÓN:	Ciudad Universitaria de Perayoc Av. de la Cultura N° 773
DISTRITO:	CUSCO
PROVINCIA:	CUSCO
REGION:	CUSCO

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL CEPRU - UNSAAC"
ESPECIALIDAD:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PLANO:	PLANTA TOMACORRIENTES PRIMER NIVEL - PROPUESTA
ESCALA:	INDICADA
FECHA:	MAYO 2022