



ZONA DE ALMACENAMIENTO
ESCALA 1:400
ESCALA 1:250

ZONAS ESTANCAS	
ZONA	TANQUES
1	1, 2, 3, 4, 5
2	13
3	8, 9, 10, 14
4	11, 12, 15
5	16, 17

RELACION DE TANQUES			
Tanque	Diámetro (m)	Altura (m)	Capacidad NETA (Bls)
1	15.847	11.868	14,443
2	9.046	9.131	3,549
4	12.951	11.881	9,367
5	15.850	12.100	14,448
8	22.343	12.259	29,200
9	18.276	12.081	19,066
10	18.276	12.052	19,089
11	26.315	12.751	38,905
12	7.741	7.318	2,048
13	12.932	10.319	7,768
14	17.793	12.389	18,120
15	30.934	12.741	58,196
16	30.938	12.824	58,800
17	35.084	10.817	63,458

N°TK	TIPO	PROD.
1	TECHO FIJO	AGUA CI
2	TECHO FIJO	SLOP
4	TECHO FIJO	TA1
5	SABANA FLOTANTE	G84
8	TECHO FIJO	AGUA CI
9	TECHO FIJO	DB5
10	TECHO FIJO	TA1
11	SABANA FLOTANTE (PANAL)	G90
12	TECHO FIJO	DB5
13	TECHO FLOTANTE INTERNO	ETA
14	TECHO FLOTANTE INTERNO	G95
15	TECHO FIJO	DB5
16	TECHO FIJO	DB5
17	TECHO FIJO	DB5

NOTAS GENERALES:

1.- LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PLANO HA SIDO VERIFICADA EN EL RELEVAMIENTO DE CAMPO REALIZADO EL 17.08.2017 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS MAESTROS DE LOS TERMINALES DEL SUR.

REVISIONES	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	B	EMITIDO PARA APROBACIÓN (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL	01/09/17
A	EMITIDO PARA REVISION INTERNA (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL	02/08/17	
REV.	DESCRIPCION		POR	APROB.	FECHA

REFERENCIAS	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
REF.	DESCRIPCION		POR	APROB.	FECHA

CLIENTE :		PETROPERU		ESTE PLANO Y LA INFORMACION CONTENIDA EN EL SON PROPIEDAD DE FELSEBERG SAC, SU USO Y REPRODUCCION SIN AUTORIZACION, ESTA PROHIBIDA	
TITULO :		PLANO DISTRIBUCIÓN DE PLANTA		DISEÑADO	BED 01/09 N° O.T. : -
				DIBUJADO	BED 01/09 ESC. : -
				REVISADO	JPL 01/09 ESC. : -
				APROBADO	- - ESC. : -
		TERMINAL PISCO		N° DE PLANO :	
		FELSEBERG		FB-0013-001PI-PL-G-002	
				N° REV : B	