



ZONAS ESTANCAS-CUSCO	
ZONA	TANQUES
1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2	10, 11, 12, 14

RELACION DE TANQUES			
Tk	Diámetro (m)	Altura (m)	Capacidad (Bls)
1	9.173	11.973	4,950
2	6.893	4.194	969
3	6.887	4.201	968
4	6.087	7.804	1,405
5	9.182	12.141	5,019
6	8.100	9.192	2,977
7	9.166	11.449	4,749
8	9,163	11.452	4,715
9	12.221	10.852	7,998
10	13.742	10.960	10,200
11	8.395	8.484	2,934
12	8.401	8.592	2,554
14	13.361	13.415	10,251
13			5.000

N°TK	TIPO	PROD.
1	TECHO FIJO	DB5
2	TECHO FIJO	DB5
3	TECHO FIJO	DB5
4	TECHO FIJO	DB5
5	TECHO FIJO	DB5
6	TECHO FIJO	DB5
7	TECHO FIJO	AGUA CI
8	TECHO FIJO	DB5
9	TECHO FIJO	DB5
10	TECHO FIJO	DB5
11	TECHO FIJO	DB5
12	TECHO INT. FLOTANTE	ETA
14	TECHO INT. FLOTANTE	G84
13	TECHO FIJO	AGUA CI

NOTAS GENERALES:

1.- LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PLANO HA SIDO VERIFICADA EN EL RELEVAMIENTO DE CAMPO REALIZADO EL 09.08.2017 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS MAESTROS DE LOS TERMINALES DEL SUR.

REVISIONES				
	REV.	DESCRIPCION	POR	APROB.
B	1	EMITIDO PARA APROBACIÓN (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
	2	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
A	1	EMITIDO PARA APROBACIÓN (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
	2	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
REV.	1	EMITIDO PARA APROBACIÓN (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
	2	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL

REFERENCIAS				
	REF.	DESCRIPCION	POR	APROB.
B	1	EMITIDO PARA APROBACIÓN (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
	2	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
A	1	EMITIDO PARA APROBACIÓN (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
	2	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
REV.	1	EMITIDO PARA APROBACIÓN (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL
	2	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL

CLIENTE :		PETROPERU	
TÍTULO :		DISTRIBUCIÓN DE PLANTA	
		TERMINAL CUSCO	
		FELSENBERG	
N° DE PLANO :		FB-0013-001CU-PL-G-002	
N° REV :		B	