



DISTRIBUCION GENERAL - PLANTA
ESCALA 1:1250

RELACION DE TANQUES			
TANQUE	DIAMETRO (m)	ALTURA (m)	CAPACIDAD (Bls)
1	28.398	10.763	39,176
2	24.368	9.131	24,916
3	24.384	12.754	36,214
4	25.889	11.935	37,657
5	14.631	10.570	10,533
6	30.477	12.027	53,634
7	9.614	10.798	4,714
9			
10	9.170	11.325	4,515
11	19.352	11.119	17,714
12	35.119	10.859	59,206
13	35.097	10.763	64,163
14	35.112	10.807	58,519
18	9.144	7.861	3,003
19			
20	35.887	14.335	87,149
21	12.401	10.071	7,274
22	11.389	10.579	6,055
23	14.910	12.046	11,911
50	14.491	14.500	6,039
31	36.014	14.392	88,576
32	36.088	13.986	88,290
33	36.078	14.091	87,973
34	36.043	14.392	86,576
35	35.986	13.488	82,172
36	36.005	14.402	88,725

N° TANQUE	TIPO
1	TECHO FIJO
2	TECHO FIJO
3	TECHO FIJO
4	TECHO FIJO
5	TECHO FIJO
6	TECHO FIJO
7	TECHO FIJO
10	TECHO FIJO
11	TECHO FLOTANTE INTERNO
12	TECHO FLOTANTE INTERNO
13	TECHO FIJO
14	TECHO FIJO
18	TECHO FIJO
20	TECHO FIJO
21	TECHO FIJO
22	SABANA FLOTANTE
23	SABANA FLOTANTE
50	TECHO FIJO
32	TECHO FIJO
33	TECHO FIJO
34	TECHO FLOTANTE
35	TECHO FLOTANTE
36	TECHO FIJO

NOTAS GENERALES:

1.- LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PLANO HA SIDO VERIFICADA EN EL RELEVAMIENTO DE CAMPO REALIZADO EL 16.08.2017 POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS MAESTROS DE LOS TERMINALES DEL SUR.

REVISIONES				
	REV.	DESCRIPCION	POR	APROB.
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	B	EMITIDO PARA APROBACIÓN (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL 01/09/17
	A	EMITIDO PARA REVISION INTERNA (ACTUALIZACIÓN DE PLANO MAESTROS)	BED	JPL 02/08/17
	REV.	DESCRIPCION	POR	APROB.

REFERENCIAS				
	REF.	DESCRIPCION	POR	APROB.
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	REF.	DESCRIPCION	POR	APROB.

CLIENTE :		PETROPERU	
TITULO :		PLANO DISTRIBUCIÓN DE PLANTA	
		TERMINAL MOLLEND	
		FELSENBERG	
ESTE PLANO Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SON PROPIEDAD DE FELSEBERG SAC. SU USO Y REPRODUCCION SIN AUTORIZACION, ESTA PROHIBIDA		N° DE PLANO :	
DISEÑADO		BED 01/09	
DIBUJADO		BED 01/09	
REVISADO		JPL 01/09	
APROBADO		-	
N° REV :		B	